



GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE SP. Z O. O.
43-220 BOJSZOWY
UL. ŚWIĘTEGO JANA 52
TEL. (032) 21-89-177
e_mail: gpk@hot.pl
KONTO: BS TYCHY
NR 63 84350004 0000 0000 0749 0001

Gmina Bojszowy

**43-220 Bojszowy
ul. Gaikowa 35**

Gmina Bojszowy

NIP 646-24-45-538, REGON P- 276711342, Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 0000131507

Bojszowy, dn. 14.04.2011r.

WPLYWŁO
L.Dz. Urząd Gminy Bojszowy

2011 -05- 13

R.A.

L.dz. 29149
Podpis *[Signature]*

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 24/2011

W nawiązaniu do pisemnego wniosku o przyłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku / nieruchomości położonego w **Bojszowach** przy ulicy **Gaikowej** dz. nr **70,71,72/199 i 201** z dnia **25.03.2011r.** Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bojszowach określa następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce i sposób włączenia:

a) *Do sieci wodociągowej:*


wg uzgodnień z RPWiK Tychy

b) *Do sieci kanalizacyjnej:*

Uzgadnia się włączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej przez istniejącą studnię k113 (PEØ 400) lub k114.

Przykanalik wykonać z rur PVC Ø 160, typ średni, wydłużony kielich, spadek $i_{min} = 1,0\%$.

Należy zamontować separator tłuszczów przed punktem zrzutu ścieków do kanalizacji.



Miejsca i sposób włączenia według załącznika nr 1.

2. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę **180,0** m³/m-c

3. Miejsce zainstalowania wodomierza głównego:

wg osobnych uzgodnień

4. Miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego:

nie przewiduje się

5. Dopuszczalna ilość ścieków i ich jakość:

gospodarczo – bytowe w ilości 170,0 m³/m-c

6. Termin ważności warunków przyłączenia wynosi 3 lata tj. do dnia **14.04.2014r.**

7. Na podstawie w/w warunków należy opracować i przedłożyć do zatwierdzenia projekt przyłączy wod – kan na zasadach odpłatności. Projekt wykonać w 3 egz. na aktualnych podkładach mapowych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Czesław Kijak

Dyrektor d/s Technicznych
i Ochrony Środowiska

mgr inż. Jacek Kutniowski

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjna 1:500 lub 1:1000 – załącznik nr 1
2. Projekt umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej – zał. nr 2
3. Warunki ogólne wykonania i odbiorów przyłączy do sieci wod – kan będących własnością lub w zarządzie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bojszowach – zał. nr 3.
4. Karta inwentaryzacji studni – zał. nr 4.

Potwierdzam odbiór warunków przyłączenia wraz z załącznikami nr 1, 2, 3,4.

Bojszowy dn.

Podpis