

Znak sprawy: ZP.271.4.2012

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę instalacji c.w.u w Gimnazjum w Bojszowach przy ul. Św. Jana 33a przez zainstalowanie kolektorów słonecznych” (ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2012r pod numerem 196966-2012).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy PZP poniżej udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawcę w dniu 14.06.2012r. następujące pytania:

Pytanie 1

W przedmiarze poz. 21 jest naczynie solarne V-100, natomiast w projekcie nie ma naczynia o tej pojemności. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zastosowana w przedmiarze pozycja 21 jest pozycją zamienną i dotyczy montażu naczynia o pojemności odpowiadającej schematowi.

Pytanie 2

W projekcie na str. 10 pkt. 11 Zestawienie urządzeń i ich specyfikacja są naczynia o poj. $V=200\text{ dm}^3$, $V=400\text{ dm}^3$, których nie ma w przedmiarze, natomiast w projekcie pkt. 10 str. 7 jest opisane naczynie Reflex S 200, G 400 oraz Rafix DT5 200, których nie ma ani w zestawieniu ani w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Ponieważ zastosowane w przedmiarze podstawy wyceny są częściowo zamiennikami należy uwzględnić w wycenie i w poszczególnych pozycjach całość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania instalacji solarnej w ilości zgodnej ze schematem technologicznym. Jeżeli oferent przewiduje zastosowanie urządzeń zamiennych o zgodnych lub lepszych z projektowanymi parametrami technicznymi to może to uwzględnić w odpowiednich pozycjach przedmiaru. Nie dopuszcza się zmiany podstaw wyceny lub wprowadzania pozycji dodatkowych.

Pytanie 3

Czy do oferty dołączyć specyfikację urządzeń oraz certyfikaty zastosowanego kolektora?

Odpowiedź:

Nie, do oferty nie trzeba dołączać specyfikacji urządzeń i certyfikatów, dokumenty te będą niezbędne przy odbiorze końcowym.