

Bojszowy, 11.02.2019r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA

**Dotyczy:** szacowania wartości zamówienia na dostawę agregatu prądotwórczego na przyczepce w ramach projektu „Poprawa sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii”

Zamawiający udziela wyjaśnień na przesłane w dniu 11.02.2019r. następujące pytanie:

### **Pytanie 1**

Czy agregat ma być otwarty czy zamknięty ?

### **Odpowiedź:**

Agregat powinien być zamknięty.