



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@sanepid.gov.pl <http://www.gov.pl/psse-tychy>

NS-HK.9011.3.27.2025

Tychy, dnia 2025-03-12

**Pan Adam Duczmal
Wójt Gminy Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy**

**Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dla gminy Bojszowy w 2024 r.**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416); art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757); § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294); Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach dokonał oceny okresowej na terenie gminy Bojszowy.

Woda na terenie gminy dostarczana była przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej i kontroli urzędowej obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń promieniotwórczości w wodzie. Próbkę wody pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie gminy dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów. Na terenie gminy Bojszowy nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia uznając wodę dostarczaną konsumentom na terenie gminy za bezpieczną.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach stwierdza przydatność wody do spożycia na terenie gminy Bojszowy.

z poważaniem

Grzegorz Goldynia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
2025-03-12

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a