



# Ochrona ludności i obrona cywilna

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia:

dostawa Zamawiającemu 2 sztuk kompletnych fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych na podwoziach jezdnych (przyczepach) na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.

Agregaty muszą spełniać poniższe wymagania techniczne:

- 1) agregaty fabrycznie nowe zainstalowane (osadzone) na homologowanych przyczepach transportowych;
- 2) agregaty przystosowane do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25 °C do +45°C;
- 3) przystosowane do pracy ciągłej 24 godziny;
- 4) powinny posiadać:
  - a) częstotliwość 50 Hz,
  - b) moc nominalna minimum 60 kVA Cos Phi 0,8,
  - c) napięcie znamionowe 400 V/230 V,
  - d) możliwość awaryjnego zatrzymania z sygnalizatorem dźwięku awarii,
  - e) główne zabezpieczenie nadprądowe.
- 5) agregaty powinny być wyposażone w wyłącznik awaryjny umieszczony przy panelu sterowania na obudowie agregatu;
- 6) spełniać wszelkie przepisy bezpieczeństwa wymagane dla tego typu maszyn;
- 7) moc akustyczna nie przekraczająca 96 dB;
- 8) współczynnik średniego obciążenia min. 80%;
- 9) zużycie paliwa przy 100% obciążenia - do 15l/h
- 10) obudowa agregatu przystosowana do pracy na zewnątrz i na zmienne warunki atmosferyczne, zabezpieczona antykorozyjnie, wyciszona;
- 11) wszystkie zamki muszą być osłonięte od zanieczyszczeń i wilgoci w celu minimalizacji ryzyka zacięcia lub zamarznięcia zamka;
- 12) wyświetlacz panelu sterowania w technologii LED;
- 13) konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie;
- 14) silnik 4 - suwowy diesel, uruchamiany rozrusznikiem;
- 15) rozruch silnika wykonalny po wciśnięciu przycisku START;
- 16) panel obsługi w języku polskim;
- 17) agregaty wyposażone w rozdzielnie lub panel gniazd przyłączeniowych z zastosowaną kombinacją gniazd jednofazowych (2x16A), trójfazowych (1x32A) oraz (1x16A) z listwą odbioru mocy. Podana ilość gniazd jest traktowana jako minimum. Dopuszcza się większą ilość gniazd.
- 18) agregaty wyposażone w:
  - przedłużacz elektryczny siłowy odporny na warunki zewnętrzne 5x4 32A długości 25 metrów,
  - przedłużacz elektryczny siłowy odporny na warunki zewnętrzne 5x2,5 16A długości 25 metrów,
  - dwa przedłużacze jednofazowe 3x25 16A długości 25 metrów.



# Ochrona ludności i obrona cywilna

- 19) zaopatrzony w płyny eksploatacyjne, wymagane instalacje, akumulatory oraz zabezpieczenie prądnicy (wyłącznik mocy);
- 20) przyczepa z podporami umożliwiającymi odciążenie osi pojazdu podczas wyprężenia z pojazdu;
- 21) podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie;
- 22) przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy;
- 23) przyczepa powinna być wyposażona w koło zapasowe z uchwytem do mocowania;
- 24) instalacja elektryczna przyczepy dostosowana do napięć DC 12V i 24V;
- 25) cała zabudowa musi uwzględniać dopuszczalne naciski na poszczególne osie oraz nie przekraczać DMC max. 2900 kg.;
- 26) przyczepa musi być dopuszczona do ruchu drogowego — homologacja;
- 27) gwarancja na oferowany agregat powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiem i prądnicą oraz przyczepą, zgodnie z zaleceniami producenta. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

## 2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

- 1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu dostawy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 14.00;
- 2) gwarancja na oferowany agregat powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiem i prądnicą oraz przyczepą, zgodnie z zaleceniami producenta;
- 3) w okresie gwarancji Wykonawca wykona przeglądy agregatu wynikające z zaleceń producenta w zakresie silnika i prądnicy oraz zaleceń producenta agregatu.
- 4) agregat oraz przyczepa powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
- 5) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych);
- 6) Wykonawca zapewni rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
- 7) Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaze Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaze całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy;
- 8) Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące silnika agregatu, prądnicy agregatu, podwozia oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów;
- 9) Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przyczep;
- 10) Cena dostawy agregatu do Zamawiającego, powinna być wliczona w cenę wykonania przedmiotu umowy;



# Ochrona ludności i obrona cywilna

---

- 11) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 43-220 Bojszowy ul. Świętego Jana 52 w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 15.00.

Głównym i jedynym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny.

Zamawiający zastrzega, iż ostateczny termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 16 listopada 2026r. Nie dostarczenie agregatu we wskazanym terminie będzie potraktowane jako zerwanie umowy.