

Bojszowy, 14.06.2022 r.

OR1.152.1.2022

**dotyczy: odpowiedzi na petycję z dn. 04.05.2022 r.: Poprawa efektywności energetycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i długofalowe planowanie związane z zagadnieniami poruszonymi przez wnioskodawcę w §1.4 niniejszego wniosku**

Szanowny Panie,

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2018.870 tj. w związku z otrzymaną w dniu 04.05.2022 r. petycją dotyczącą poprawy efektywności energetycznej poprzez optymalizację wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej, informuję iż Wójt Gminy zdecydował o zakupie statycznego generatora mocy biernej. Został on zainstalowany w budynku urzędu gminy. Ponadto Wójt Gminy polecił dyrektorom placówek oświatowych przeanalizowanie zasadności zakupu i montażu statycznych generatorów mocy biernej w zarządzanych przez nich budynkach. Kompensacja mocy biernej pozwala przede wszystkim ograniczyć koszty związane z poborem energii elektrycznej czyli jest to sposób na zmniejszenie wysokości rachunków za nią. W kolejnych latach planowane jest przystąpienie przez Gminę Bojszowy do Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, co również może wpłynąć na niższą cenę energii dla naszej gminy.

Odpowiadając na drugą część petycji tj. „ewentualna sanacja stanu faktycznego i długofalowe planowanie związane z zagadnieniami poruszonymi przez wnioskodawcę w §1.4 niniejszego wniosku” informuję, iż w Gminie Bojszowy nie ma instalacji sieci gazowej.

Pouczenie:

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Z poważaniem

**Wójt Gminy Bojszowy  
Adam Duczmal**



[www.bojszowy.pl](http://www.bojszowy.pl)  
[bip.bojszowy.pl](mailto:bip.bojszowy.pl)



[sekretariat@bojszowy.pl](mailto:sekretariat@bojszowy.pl)  
/UGBojszowy/SkrytkaESP



URZĄD GMINY BOJSZOWY  
woj. śląskie  
43-220 Bojszowy  
ul. Gaikowa 35



tel. 32/ 21-89-366  
32/ 21-89-072  
fax. 32/ 21-89-071